

# VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

dle ČSN 734201

Číslo revizní zprávy: 535/2013

Datum vystavení revizní zprávy: 12.12.2013

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy:

Vlastimil Vlk – Kominictví, Koněvova 194/2395, 130 00 Praha 3

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 302/09

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 68524251

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které byla provedena stavební úprava spalínové cesty: Jan Švehlík, Šumavská 16/1112, 120 00 Praha 2

Adresa kontrolovaného objektu: 5NP Jan Švehlík, Šumavská 16/1112, Praha 2

Datum provedení revize spalínové cesty: 10.12.2013

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena revize: systémový třísložkový komín z AK/AL materiálu DN 80/130 v účinné výšce 5,5 m.

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO výrobce: komínové vložky a systémy BÖHM, IČO: 29000823, DIČ: CZ29000823

Základní údaje o spotřebiči paliv: závěsný plyn. přetlakový kotel zn. Vaillant Turbo Tec Plus o výkonu 24 KW

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží: sociální místnost – 5NP.

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): 1020-CPD-010026245

Nedílnou součástí této zprávy je technická zpráva: č. 535/2013

Spalínová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

**VYHOVUJE**

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: 0

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: 0

Termín odstranění nedostatků: 0



Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

**VLASTIMIL VLK**  
**KOMINICTVÍ**  
Koněvova 194/2395, PRAHA 3  
IČO: 68524251, DIČ: CZ8010151589  
Mob.: 739 866 324, 603 233 605  
e-mail: kominicikovnevova194@sezna.m.cz

## Technická zpráva dle ČSN 734201 č. 535/2013

- A. **Projektová dokumentace** – nepředložena
- B. **Popis stavby** – činžovní dům
- C. **Spotřebič** – závěsná plynový přetlakový kotel zn. Vaillant Turbo Tec Plus o výkonu 24 kW, který je umístěn v sociální místnosti.
- D. **Popis kouřovodu** – souosý z AL/Fe materiálu DN 80/125 – 90°koleno s revizním otvorem + 20 cm roury + redukce DN 60/100 do hrdla spotřebiče.
- E. **Popis komínu** – systémový třísložkový přetlakový komín postaven prostorem světlíku z AK/AL materiálu DN 80/130 v účinné výšce 5,5 m, ukončen na Tkus. V nadstřešní části je komín osazen Meidingerovou hlavicí. Komín je vychýlen z osy 2x 45°koleno.
- F. **Zhotovitel konstrukce komína nebo vložky** – KOMINICTVÍ – VLK,  
Koněvova 194/2395, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 68524251
- G. **Zatřídění spalinových cest dle EN 1856-1** – T200 P1 W1 Vm L 50060-O
- H. **Umístění identifikačního štítku** – ano
- I. **Výpočet spalinové cesty** – neproveden
- J. **Uzemnění komína nebo vložky** – 0
- K. **Požární bezpečnost** – dodržena
- L. **Bezpečnost práce** – dodržena
- M. **Přívod vzduchu pro spalování** – zajištěn souosým odkouřením z prostoru světlíku
- N. **Odsávací el. ventilátory, digestoř** – nezjištěny
- O. **Tlaková zkouška spalinové cesty** - 0

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



**VLASTIMIL VLK**  
**KOMINICTVÍ**  
Koněvova 194/2395, PRAHA 3  
IČO: 68524251, DIČ: CZ8010151589  
Mob.: 739/866 324, 603 233 605  
e-mail: kominickonevova194@sezna.m.cz