

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Běhounská / Kozí, 115 / 4 / 3
PSČ, místo: 60200, Brno
K.ú., parcelní č.: Město Brno (610003), 55
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 4809 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 380.3
elektřina: 56.1
energie okolního prostředí: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.73 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	54.1 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	92.3 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	71.0 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.80 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10.4 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	10.1 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 615462.0

Vyhotoveno dne: 16.07.2024

Podpis: