

## ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

(dle nařízení vlády č.191/2022 sb.)

Datum provedení revize: 23.11.2023

Název a sídlo objednavatele:

**Městská nájemní agentura, Žitná 2769/2 - Praha 4, Záběhlice**

Místo konání :

**byt č.20 / 4.patro**

**Šumavská 1112/16, Praha 2, Vinohrady**

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení :

**Milan Slavík - ev.č.: 16100/2/20/R-PZ-f,g**

tel. 602 953 415 / [milan.slavik@jikoterm.cz](mailto:milan.slavik@jikoterm.cz)

fa. Jikoterm , s.r.o., Mendelova 665/13, Praha 11 - 149 00

tel. 222 250 720, 722 957 149 / [www.jikoterm.cz](http://www.jikoterm.cz) / [jikoterm@jikoterm.cz](mailto:jikoterm@jikoterm.cz)

Druh revize: **PROVOZNÍ**

Označení zařízení (předmět revize) : nízkotlaký rozvod zemního plynu s provozním tlakem 2 kPa od plynoměru po spotřebiče uvedené v TZ.

Druh zařízení: **F,G**

Za provozovatele se zúčastnil : p. Kysil

Celkové zhodnocení zařízení: **Zařízení je schopné bezpečného provozu, dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01.**

V odstavci C této zprávy jsou uvedeny závady a je nutno dodržet jejich termíny na odstranění.

Zpráva obsahuje 3 strany.

V Praze. dne 29.11.2023

Rozdělovník: 2x odběratel , 1 x RT



**3627/2/14/PZ-R-f,g**

Podpis a otisk razítka revizního technika  
číslo oprávnění

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Návrh termínu  
odstranění  
závad do:

A.

*Předmětem této revize je nízkotlaký plynovod vedený od uzávěru KK DN 25 před plynoměrem umístěného na chodbě domu před bytem. Plynovod pokračuje zhotoven z oceli do bytu, kde je veden pod omítkou. Je zaveden do kuchyně k vestavnému sporáku a na WC ke kotli, kde je dopojen trubkou z Cu spojované lisováním.*

*Nebyla předložena výchozí revize ani dokumentace o trase plynovodu.*

*spotřebiče:*

*1x kotel Vaillant VUW 242/3-3 – KK DN 20 – 24 kW – umístěn na WC*

*1x vestavný sporák Zanussi – 8kW – umístěn v kuchyni*

*Prívod vzduchu ke kotli je zajištěn z venkovního prostoru.*

*plynoměr: 1x BK G4 v.č. 1570724*

*materiál plynovodu: Ocel, Cu*

*délka: nezjištěna*

B.

Při revizi byly provedena: zkouška těsnosti – detektorem GI 03M v.č. 7645 – kalibrace č.7645220323 do 03/2024  
kontrola vedení a uchycení plynovodu  
zkouška ovladatelnosti uzavíracích prvků.  
kontrola umístění spotřebičů  
kontrola dokumentace



## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.  
 B. Údaje o měření a zkouškách  
 C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění  
 D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.  
 E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

	Návrh termínu odstranění závad do:
<p>C.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nebyla předložena výchozí revize ani jiná dokumentace o trase plynovodu a o rekonstrukci plynovodu / zkusit dohledat</li> <li>2. připojovací plynová hadice je po životnosti a chybí uzávěr před vestavným sporákem / nainstalovat uzávěr před vestavný sporák a instalovat protipožární hadici s odolností 650°C/30minut</li> <li>3. nebyla předložena revize elektro a kontrola spalinových cest / doložit</li> <li>4. nebyl předložen doklad o provedení pravidelného servisu dle návodu výrobce / nechat provést servis</li> </ol>	<p>23/05/2024</p> <p>23/05/2024</p> <p>23/05/2024</p> <p>23/02/2024</p>
<p>D.</p> <p>Nebyla předložena výchozí revize ani jiná provozní.</p>	
<p>E.</p> <p>revize elektro nebylo předloženo          kontrola spalín. cest nebyla předložena          - nutno provádět kontrolu spalín. cest 1x za rok          1x ročně je nutno provést kontrolu OPZ pověřenou osobou, dle nařízení vlády č.191/2022 sb.          (do 23.11.2024)          další revizi plynovodu je nutno provést do 3 let.          (do 11/2026)</p>	



**Centrum sociálních služeb Praha**

MĚSTSKÁ NAJEHMNÍ AGENTURA

Žilinská 2769/2

141 00 Praha

Doručeno dne: ..... 17. 11. 2013 .....  
Číslo jednací: ..... 6618/2013 /CS2 .....  
Spisový znak: ..... XVII .....  
Skartační znak: ..... S15 .....  
Vyřizuje: ..... Ardulová .....  
Počet příloh: ..... 5 .....