

# ZPRÁVA-POSUDEK SPALINOVÉ CESTY

## o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sbírky ze dne 22. ledna 2016.

---

Kontrola spalinové cesty podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443

Číslo kontrolní zprávy: 450/23

Datum vystavení kontrolní zprávy: 12.5.2023

**Kominictví**

**www.kominictvi-duha.cz**

**Stavební práce**

**Michal Mikeš**

**Tel: 777 559597**

**Číslo živnostenského listu: U15155/2011Pro**

**Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: S1016-1016D**

**IČ odborně způsobilé osoby: 88038581**

**Objednavatel (název, sídlo, IČ, ..... SVJ Šumavská 16 , ič:02333651**

---

**Název a sídlo osoby u které se provádí kontrola spalinové cesty : Švehlíkovi , byt č.20**

**Adresa kontrolovaného objektu : Šumavská 1112/16 Praha 2**

**Datum provedení kontroly spalinové cesty: 12.5.2023**

**Specifikace spalinové cesty u které byla provedena kontrola anebo čištění:**

---

Spotřebič na plynná paliva kotel BAXI typu C o výkonu 24 kW , který je umístěn 4 patro v toaleta je napojen kouřovodem z PP-P1 rour o průměru 80/125 mm a délce 0,5 m na komín vložkováný PP-P1 rour o průměru 80 mm a celkové účinné délky komína do 7 metrů.

---

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:-----

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:-----

Termín odstranění nedostatků:-----

**SPALINOVÁ CESTA Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJE**

**Tah a těsnost komína vyhovuje**

**KOMINICTVÍ**  
www.kominictvi-duha.cz  
Michal Mikeš  
vložkování a kontroly spalinových cest  
ev.č. S1016/1016D  
IČO: 88038581, tel.: 777 559 597

