

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Sušilovo náměstí 426/49

PSC, obec: 68301 Rousínov

K.ú., parcelní č.: Rousínov u Vyškova [741922], 882


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 904,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu  
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 66,8 (90 %)  
■ Elektřina - 7,3 (10 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,30 W/(m <sup>2</sup> .K)   | <b>A</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 38 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 82 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Vytápění                                  | 49 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>B</b> |
|  | Chlazení                                  | -                            |          |
|  | Nucené větrání                            | -                            |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 26 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>B</b> |

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlár

Osvědčení č.: 0997

Kontakt: jiri.cihlar@cevre.cz

Ev. č. průkazu: 403591.0

Vyhotoveno dne: 21.11.2021

Podpis:

